І. Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления" 624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Кирова, д. 23

Наименование объекта, адрес

N n/n	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие информационной (визуальной) поддержки на всех путях движения МГН.	Для всех категорий инвалидов	Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами на всех путях движения МГН.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	Выравнивание поверхностей и устройство съездов. Устройство бордюров, занижение перепада высот, тактильные средства на пешеходных путях, отсутствие въезда на веранды.	Для всех категорий инвалидов	Расширение тротуара и асфальтирование территории. Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения, обустройство въездов на веранды.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-		-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-			-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1.2		Отсутствие площадки для парковки, отсутствие разметки «Парковка для инвалидов»	Для всех категорий инвалидов	Устройство парковочных мест, нанесение разметки, установка знаков	Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	4.1.1. Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. 4.1.8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. Примечание. Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету). 4.1.10. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. 4.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не	
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	дч-в	1	1	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обустройство территории во время капитального ремонта.

допускается.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен С 20.04.2021 по 20.04.2022