624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Кирова, д. 23

I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления"

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов				
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ			
		есть		18, 19, 20, 21, 22, 23	Не оборудованы в соответствии с нормативами. Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5 м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг. Для категории (К) нет места для манёвра.	Для инвалидов всех категорий	Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, приобретение ведер с сенсорными датчиками, установка поручней. Нанесение тактильных средств.	Капитальный ремонт			
5.2	Душе- вая/ванная комната	нет	-	-	_	-		-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	24, 25, 26, 27, 28	ДП (раздевалки групп 1 этажа)	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других при- надлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого обору- дования.									

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N_2_ от "<u>16</u>" <u>03</u> 20<u>4</u> г.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследо ОСИ)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обустройство санитарно-гигиенических помещений во время капитального ремонта

И <*>	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
цования	N на плане	N фото		
	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен С 20.04.2021 по 20.04.2022