

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г.Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

Акт № 9

по результатам рассмотрения заявления

« 17 » июля 2014 года

г.Лесной

(место составления акта)

09 ч. 15 мин.

Красненков Константин Николаевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

обследование, рассматривающего заявление)

в период с 08 ч. 30 мин. « 17 » июля 2014 г. по 09 ч. 15 мин. « 17 » июля 2014 г.
проведено обследование документов, объектов защиты заинтересованного лица на тер-
ритории, в зданиях и сооружениях Зданий детских садов

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Свердловская область г.Лесной ул.Свердлова, 34А,
ул.Кирова, 23

при обследовании совместно с

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

В период с 21.05.2014 г. по 23.05.2014 г. проведены плановые проверки соблюдения

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

юридическим лицом обязательных требований пожарной безопасности. В результате

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

проведенных плановых проверок объектов защиты – зданий детских садов, расположен -

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

ных по адресам ул.Свердлова 34А и ул.Кирова 23, принадлежащих на праве оператив -

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

ного управления Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем

учреждению «Детский сад № 15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления»

противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

(МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка») были составлены акты проверок органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя № 101 от 23.05.2014 г. и № 102 от 23.04.2014 г. соответственно. В ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Здание детского сада по адресу ул.Свердлова 34А общей площадью 697.5 м² представляет собой 2-х этажное здание, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 3 степень огнестойкости. Здание построено в 1961 г. капитальных ремонтов здания детского сада не проводился. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с применением дымовых (ИП 212-83), тепловых (ИП 101-34-А1), ручных (ИПР 513-9) пожарных извещателей выведенных по шлейфам пожарной сигнализации на приборы приемно-контрольные Планета-АПКП. Системы АПС и СОУЭ смонтированы ООО «Пожсервис» работоспособны. Сигнал на пульт подразделения пожарной охраны поступает без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации по радиоканалу. Отопление центральное, вентиляция общеобменная, электроснабжение 3-й категории надежности, (в средствах пожарной автоматики в качестве второго источника питания использованы аккумуляторные батареи). Эвакуационные выходы из здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. Распорядительные документы в наличии. Пожарно-технические минимумы проведены. Инструктаж по пожарной безопасности проведен.

Здание детского сада по адресу ул.Кирова 23 общей площадью 708.2 м² представляет собой 2-х этажное здание, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 3 степень огнестойкости. Здание построено в 1961 г. капитальных ремонтов здания детского сада не проводился. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с применением дымовых (ИП 212-3СУ), тепловых (ИП 101-1А), ручных (ИПР-3СУ) пожарных извещателей выведенных по шлейфам пожарной сигнализации на приборы приемно-контрольные ВЭРС-ПК8. Системы АПС и СОУЭ смонтированы ООО «Пожсервис» в 2003 году. В 2013 году ООО «Пожсервис» проведено техническое освидетельствование АПС и СОУЭ по результатам технического освидетельствования комиссия приняла следующее решение выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации (Акт № 10/2013 г. о результатах технического освидетельствования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБДОУ № 15 (ул.Кирова 23) от 23.03.2013 г.) Сигнал на пульт подразделения пожарной охраны поступает без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации по радиоканалу. Отопление центральное, вентиляция общеобменная, электроснабжение 3-й категории надежности, (в средствах пожарной автоматики в качестве второго источника питания использованы аккумуляторные батареи). Эвакуационные выходы из здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. Распорядительные документы в наличии. Пожарно-технические минимумы проведены. Инструктаж по пожарной безопасности проведен.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
Нарушений требований пожарной безопасности входе выездной проверки не выявлено		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Заведующей ЛБДОУ № 15
Матюшкина Илона Владимировна _____ И.В.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
«18» июля 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Матюшкина И.В. _____ И.В.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

на объектах соискателя лицензии (лицензиата) имеется возможность соблюдения лицензионных требований (условий) в части обеспечения пожарной безопасности при осуществлении деятельности
«17» июля 2014 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» по пожарному надзору Красенков К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» июля 2014 г.



- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Заключение получила И.В. Матюшкина И.В. «18» 07 2014 год.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022