

I. Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления"
624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Отсутствие тактильных указателей, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование. Отсутствие поручней.	Для инвалидов всех категорий	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Устройство пути движения в соответствии с указанными величинами. Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда. Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование. Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения. Устройство тактильных дорожек. Установка аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями. Установка поручней.	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		7,8,9, 10,11	Отсутствие дополнительных двойных поручней	Для инвалидов (К, О, С)	Оборудование дополнительных двойных поручней	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	6,7,8,9, 10,11	6,7,8,9, 10,11	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обустройство путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) во время капитального ремонта.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022